

OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU		
Naslov dokumenta	Izješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Plana rasvjete Općine Martijanec	
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec	
Svrha dokumenta	Izješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Plana rasvjete Općine Martijanec	
Datum dokumenta	Siječanj 2025. godine	
Verzija dokumenta	I.	
Vrsta dokumenta	Plan	
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?	da	<i>Internetska stranica Općine Martijanec</i>
	ne	<i>Druge internetske stranice</i>
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?	Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 05.02.2025. do 06.03.2025. godine na internetskoj stranici Općine Martijanec Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu Plana rasvjete Općine Martijanec » Općina Martijanec – trajanje 30 dana	
Ako nije, zašto?	/	
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?	Popis predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili svoja očitovanja nalaze se u prilogu, u dokumentu <i>Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Plana rasvjete Općine Martijanec</i>	
<u>ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI</u> Primjedbe koje su prihvaćene Primjedbe koje nisu prihvaćene i obrazloženje razloga neprihvatanja	Analiza dostavljenih primjedbi nalazi se u prilogu u dokumentu <i>Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Plana rasvjete Općine Martijanec</i>	
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove	

Nacrt prijedloga Plana rasvjete Općine Martijanec

Općina Martijanec objavljuje objedinjene primjedbe zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili primjedbe na nacrt prijedloga Plana rasvjete Općine Martijanec putem održanog internetskog javnog savjetovanja provedenog u razdoblju od 05.02.2025. godine do 06.03.2025. godine te očitovanja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih.

Redni broj	Naziv dionika (pojedinaac, organizacija, institucija)	Tekst primjedbe/prijedloga	Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja prijedloga ili primjedbe
1.	Golubić Franjo	<p>Nacrt Plana potrebno je dopuniti sukladno članku 5., stavcima 2. i 3. Pravilnika o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana, dalje u tekstu: Plan rasvjete, jer u nacrtu obrazloženja Plana, kao i u kartografskim prikazima, nije prikazano i obrazloženo postojeće stanje i planirani zahvati na koje trebaju upućivati odredbe Plana. Isto tako nacrt Plana treba dopuniti sa jasnim odredbama za provedbu Plana sukladno propisu. Sukladno članku 6. stavku 1. Pravilnika o Zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, dalje u tekstu: Pravilnik o zonama, jasno je propisana dužnost izrađivača Plana da u Plan rasvjete upiše i opiše svu rasvjetu koja se nalazi u zonama rasvijetljenosti E0 i E1, kao i u Zaštićenim područjima i u ekološkoj mreži, a što u nacrtu Plana nije učinjeno.</p>	<p>Djelomično se prihvaća. Postojeće stanje javne rasvjete Općine Martijanec opisano je u poglavlju 6 „Terminski plan rada rasvjete“ dokumenta Plan rasvjete Općine Martijanec u kojem se navodi da je javna rasvjeta Općine Martijanec modernizirana te je opisan način rada prema Glavnom elektrotehničkom projektu. Planiranih zahvata na vanjskoj rasvjeti trenutno nema pa tako nisu ni opisani. Detaljan opis i prikaz postojećeg stanja, odnosno svake svjetiljke koja je instalirana kroz modernizaciju javne rasvjete, opisan je kroz Glavni projekt modernizacije te nije predmet Plana rasvjete sukladno obveznim poglavljima iz članka 6. Pravilnika o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete. Odredbe za provedbu plana kojima se propisuje usklađivanje sve vanjske rasvjete postavljene prije 01.04.2019. s odredbama Plana do najkasnije 04.03.2035. te da se sva vanjska rasvjeta postavljena nakon</p>

			01.04.2019. mora uskladiti s odredbama ovog Plana rasvjete čim stupi na snagu će se dodati u Plan rasvjete. U Planu rasvjete Općine Martijanec upisano je da se u zaštićenim područjima moraju primjenjivati samo ekološki prihvatljive svjetiljke maksimalne korelirane temperature do najviše 2200 K i G indeks ≥ 2 te su takva područja upisana u kartografskom prikazu kao zone E0 i E1.
2.	Golubić Franjo	<p>Predlažem da se prijedlog nacrtu Plana dopuni u opisnom i grafičkom dijelu sukladno propisima sa važećim odredbama Prostornog plana Općine Martijanec, na način da se u nacrtu Plana navedu prirodne i krajobrazne vrijednosti i zaštićene vrijednosti uz rijeku Plitvicu (prirodni krajobraz, stanište zaštićenog dabra), članci 195. do 202. Prostornog Plana te da se navede popis kulturne baštine sukladno listi zaštićene i preventivno zaštićene kulturne baštine u članku 213. Prostornog plana. Nacrt Plana potrebno je nadopuniti iz razloga što je u samom nacrtu Plana navedeno da je Općina Martijanec dužna ishoditi posebne uvjete od nadležnog Konzervatorskog zavoda i Ustanove za zaštitu prirode prilikom zahvata u zaštićenim područjima ili na objektima, a što uključuje i uvjete rasvjete tih objekata ili područja. Napominjem da crkve imaju dekorativnu rasvjetu pa je potrebno ispitati da li je ista usklađena sa važećim propisima. Predlažem da se u Planu navede i postojeća rasvjeta na grobljima, sportskim igralištima, parkiralištima i drugim javnim objektima i cestama i da se utvrdi da li ista odgovara propisima ili je potrebna rekonstrukcija.</p>	<p>Prihvaća se.</p> <p>Prema Ekološkoj mreži NATURA 2000 ne nalazimo navedene krajobrazne vrijednosti uz rijeku Plitvicu, ali zadovoljavajući odredbe Prostornog plana Općine Martijanec, možemo dodati u tekstualnom i u kartografskom prikazu spomenuto područje uz rijeku Plitvicu te dodati popis kulturne baštine. U Odredbe za provedbu plana dodat ćemo obvezu usklađivanja rasvjete kako je navedeno u prethodnom komentaru, a to uključuje i procjenu usklađenosti dekorativne rasvjete, rasvjetu na grobljima, igralištima, parkiralištima i drugim objektima.</p>

3.	Golubić Franjo	<p>Predlažem da se grafički dio Plana rasvjete izmijeni i dopuni na način da se područje uz rijeku Plitvicu, sukladno Prostornom planu označi kao zona E0 te da se područje šljunčare označi kao zona E1. Isto tako potrebno je Istočno od šljunčare za gospodarsku namjenu označiti kao zonu E1 jer se ista područja nalaze uz Regionalni Park Mura Drava, koji je u zoni E0 te uz isti mora biti samo zona E1 sukladno propisima. Grafički dio plana potrebno je izmijeniti i dopuniti Sukladno članku 5. točka 5. Pravilnika o zonama.</p>	<p>Prihvaća se.</p> <p>Uskladit će se postojeći kartografski prikaz Plana rasvjete Općine Martijanec. Napominjemo da je u konkretnom slučaju došlo do kolizije odredbe iz Pravilnika o zonama rasvijetljenosti da uz zonu E0 mora biti samo zona E1, zbog toga što su u Tablici 1. istog Pravilnika navedena pravila klasifikacije zona rasvijetljenosti u odnosu na postojeći prostorni plan Općine.</p>
----	----------------	---	--